



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011076/FNOC/COL/2023/6272
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : DINAH CONVENT SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : MANAGER DINAH CONVENT SCHOOL SURVEY
NO.31/1/5,31/1,33/2 SARASWATI NAGAR TARANA TARANA
456665
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12070 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M/S DINAH CONVENT SCHOOL SURVEY NO.31/1/5,31/1,33/2
SARASWATI NAGAR TARANA (M.P.) TARANA NAGAR
PARISHAD
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011076 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,
MANAGER DINAH CONVENT SCHOOL
SURVEY NO.31/1/5,31/1,33/2 SARASWATI NAGAR
TARANA, Madhya Pradesh 456665

विषय- DINAH CONVENT SCHOOL, SURVEY NO.31/1/5,31/1,33/2 SARASWATI NAGAR TARANA, Madhya Pradesh 456665
के 7 मीटर उंचे एवं 12070 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित शैक्षणिक भवन हेतु फायर प्लान एप्रूवल के संबंध में।

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011076/FNOC/COL/2023/6272
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : DINAH CONVENT SCHOOL

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011076/FNOC/COL/2023/6272
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : DINAH CONVENT SCHOOL

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को फायर प्लान एप्रूवल में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011076/FNOC/COL/2023/6272
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 27-Jun-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : DINAH CONVENT SCHOOL

(6) निकाय का स्वीकृत नक्शा एवं भवन अनुज्ञा की शर्तों का भवन निर्माण में तथ्यों को छुपाने/उल्लंघन होने पर भवन स्वामी/प्रबंधक पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

(7) प्रस्तावित फायर प्लान के लिये एवं भवन निर्माण में नियमानुसार खुले क्षेत्रफल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फायर कंसल्टेंट, संस्था संचालक एवं भवन स्वामी/प्रबंधक पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे।

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत आवेदक को "फायर प्लान एप्रूवल पत्र" प्रदाय किया जाता है।

**RAJIV
NIGAM** Digitally signed
by RAJIV NIGAM
Date: 2023.06.27
16:57:57 +05'30'

Joint Director/Fire Officer UJJAIN

UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh


Manager
Dinah Convent School
Tarana, UJJAIN Distt. (M.P.)


Principal
Dinah Convent School
Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)